

Приложение №2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, которые должны быть достигнуты в результате инвестиционной программы в период 2024-2028гг.

Водоснабжение:

№ п/п	Наименование показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые показатели				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатель качества питьевой воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность системы водоснабжения	ед./км в год	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
3.	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке	%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*час/куб. м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Водоотведение:

№ п/п	Наименование показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые показатели				
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	аварийность системы водоотведения	ед./км в год	11,87	11,54	11,22	10,91	10,62
2.	Показатели энергетической эффективности	доля сточных водподвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	100	100	100	100	100
		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод транспортируемых и прошедших очистку	кВт*час/куб. м	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41