

28.05.2024 г., учетный № 71240141000005901673

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ул.Никола-Козинская, д. 63, Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; E-mail: priok@gosnadzor.ru <http://www.priok.gosnadzor.ru> ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461 ИНН/КПП 7107516785/710701001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» июня 2024 г., 15 час.30 мин. № 40-ГТС-08/4

(дата и время составления акта)

249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Д.Э. Харитоновой от 29 мая 2024г. № Р-232-65-рпш

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 10001451838.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
 Генадзе Евгением Геннадьевичем, государственным инспектором
 межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями
 Приокского управления Ростехнадзора;
 Сафроновым Юрием Ивановичем, государственным инспектором
 межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями
 Приокского управления Ростехнадзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
 специалисты:

1) **НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) **НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: комплекса гидротехнических
 сооружений Людиновского водохранилища (номер в РРГТС 209290001537700).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 249406,
 Калужская область, г. Людиново, ул. Осипенко на р. Неполодь, 249406 Калужская
 область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Администрация муниципального района
 г. Людиново и Людиновский район, ИНН: 4024003760, 249406 Калужская область,
 г. Людиново, ул. Ленина, д. 20

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 10 час. 00 мин. «03» июня 2024 г.

до 16 час. 00 мин. «17» июня 2024 г.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с...

Не приостанавливалось

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 рабочих дня: 40 час. 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр комплекса комплекса гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища

2) Опрос контролируемого лица, его уполномоченного представителя.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «03» июня 2024 г. с 11 час. 00 мин.

по «17» июня 2024 г. с 16 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Осипенко на р. Неполодь

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: протокол осмотра от «17» июня 2024 г.
и протокол опроса контролируемого лица, его уполномоченного представителя
от «17» июня 2024 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...НЕТ

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Представленные Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район:

1. Документы, удостоверяющие служебное положение и полномочия законного представителя юридического лица (Решение от 18.07.2023 года №183 о назначении главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»);

2. Документы, подтверждающие о наличии на праве собственности или на ином законном основании объекта проверки;
 3. Договора (полисы) страхования гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьим лицам, окружающей среде, объектам в результате аварии на гидротехнических сооружениях №2325027000722 от 18 декабря 2023 года (копия); №IGSX12356730298000 (копия);
 4. Договор безвозмездного пользования имуществом, находящиеся в собственности муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 01.04.2009г. № 123;
 5. Документы по организации контроля (мониторинга за показателями состояния объекта контроля);
 6. Документы, подтверждающие знания обязательных требований по вопросам безопасности гидротехнических сооружений (протоколы аттестации)
 7. Декларация безопасности комплекса гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища.
 8. Правила эксплуатации комплекса ГТС Людиновского водохранилища.
 9. Экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию ГТС Людиновского водохранилища Калужской области Москва 2022 г. (Отчётная документация Том 1).
 10. Результаты водолазного обследования дамбы ГТС г. Людиново, по договору №3 от 23 июля 2023 года. (Технический отчёт)
 11. Объяснения главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Перевалова С.В.
- 2) Полученные иным способом:
1. С сайта ФНС России:
 - Выписка из ЕГРЮЛ

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. На момент возникновения правоотношения (проверки), на основании решения от 29 мая 2024 г. № Р-232-65-рш Приокского управления Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица: Администрации муниципального района г. Людиново и Людиновский район в присутствии законного представителя – главы администрации, установлено:

- согласно свидетельству о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области от 14 марта 2014г. 40 КЛ № 686055, собственником гидротехнических сооружений с кадастровым номером 40-40-12/001/2014-589 является Администрации муниципального района г. Людиново и Людиновский район.

При проведении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения (для должностного лица – номер пункта должностной инструкции, устанавливающей его обязанности)
1.	На левобережной части плотины на верховом откосе наличие древесно-кустарниковой растительности	Статья 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (далее статья 9 117-ФЗ)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
2.	На правобережной части плотины на верховом откосе наличие древесно-кустарниковой растительности	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
3.	На правобережной части плотины на низовом откосе наличие древесно-кустарниковой растительности	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
4.	На левобережной части плотины на низовом откосе наличие древесно-кустарниковой растительности	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
5.	С правой стороны в примыкании к водосбросу наличие обсыпания штукатурки площадью более 2,5 м ²	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
6.	С левой стороны в примыкании к водосбросу наличие обсыпания штукатурки площадью более 2,5 м ²	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
7.	На отводящем лотке на расстоянии 1,5 м от пятого бычка имеются три отверстия диаметром 20 мм, через которые выходит фильтрация воды.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
8.	На опорной стенке, со стороны отводящего лотка, по всей длине, 0,5 м. от подошвы, произошло обсыпание бетона, глубиной до 5 см.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760

9.	На железобетонных конструкциях со стороны нижнего бьефа местами наблюдаются отслоение защитной краски.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
10.	В нижней части правой подпорной стенки на расстоянии 30 м. от водобоя наблюдается расслоение и осыпание бетона.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
11.	Фильтрация в нижнем бьефе, с левой стороны наблюдается более 9 грифонов.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
12.	Асфальтное покрытие автомобильного и пешеходных мостов на расстоянии 50 м. по обе стороны плотины имеет поперечные трещины.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
13.	На фундаменте и отмотке, по периметру вышки охраны имеются, как вертикальные так и горизонтальные трещины.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
14.	Под отмоткой вышки охраны со стороны водосброса имеется проседание грунта.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
15.	Пьезометр №5 отсутствует.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
16.	Пьезометр №1 не пронумерован, не окрашен.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
17.	Пьезометр №2 не пронумерован, не окрашен.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
18.	Пьезометр №3 не пронумерован, не окрашен.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760

19.	Пьезометр №4 не прономерован, не окрашен.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
20.	Пьезометр №6 не прономерован, не окрашен.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
21.	Пьезометр №7 не прономерован, не окрашен.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
22.	Пьезометр №8 не прономерован, не окрашен.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
23.	В нижнем бьефе с левой стороны водосбросного (отводящего) канала наличие древесно-кустарниковой растительности	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
24.	В нижнем бьефе с правой стороны водосбросного (отводящего) канала наличие древесно-кустарниковой растительности	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
25.	Совместно с органами местного самоуправления не информируется население о вопросах безопасности гидротехнических сооружений	статья 9 117-ФЗ, Пункт 3.4. Правил эксплуатации	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
26.	Не согласованы правила эксплуатации ГТС Людиновского водохранилища Калужской области с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.	статья 9 117-ФЗ, Пункт 3.4. Правил эксплуатации	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
27.	На ГТС Людиновского водохранилища Калужской области отсутствует локальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС.	статья 9 117-ФЗ, Пункт 7.2. Правил эксплуатации	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760

28.	Не выполнен в сроки пункт 7.8. Правил эксплуатации ГТС Людиновского водохранилища Калужской области (Не проведён капитальный ремонт ГТС)	статья 9 117-ФЗ, Пункт 7.8. Правил эксплуатации	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
29.	В теле второго быка имеется свищ в направляющем пазе для перемещения затвора	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№12)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
30.	Трещины (силовые) в оголовке 1-го быка, разрушение бетонного оголовка.	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№1)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
31.	Волосяные трещины силового характера в оголовке 1-го быка, распространение трещин более 0,5 м. вниз.	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№2,5)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
32.	Волосяные трещины в оголовке 2-го быка, распространение трещин более 0,5 м. вниз	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№3,4,6)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
33.	Трещины (силовые) в оголовке 3-го быка. Глубина распространения более 0,5 м. Раскрытие трещин более 1,2 мм.	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№7)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760

34.	Волосяные трещины силового характера в оголовке 4-го быка	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№8)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
35.	Трещины (силовые) в оголовке 5-го быка. Глубина распространения более 0,5 м. Раскрытие трещин более 1,2 мм.	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№9,10)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
36.	Трещины в оголовке 6-го быка. Глубина распространения более 0,5 м	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№11)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
37.	Отслоение штукатурного слоя, вымывание верхнего слоя бетона 3-го быка	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№13,15)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
38.	Отслоение штукатурного слоя, вымывание верхнего слоя бетона 4-го быка	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№13)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
39.	Вымывание защитного слоя плиты плотины.	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№13)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760

40.	Отслоение защитного слоя бетона, снижение показателей прочности бетона ниже В20. Выщелачивание верхних слоев бетона.	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№17,18)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
41.	Разрушение защитного слоя бетона, оголение арматурных стержней с внешней стороны стен нижнего бьефа гидротехнического сооружения.	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№19,20,21,22)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
42.	Волосяные трещины с шагом ~0,5 метра распространены по всей длине элемента (верхний бьеф).	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№23)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
43.	Выщелачивание бетона, снижение прочностных показателей бетона на гребне плотины.	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№24)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
44.	Неравномерность залегание слоев бетона в уровне верхнего бьефа (профиль 19)	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№25)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
45.	Отсутствие армирования элемента в уровне верхнего бьефа (профиль 18)	статья 9 117-ФЗ, экспертное заключение №21/44/ОБ по обследованию гидротехнических сооружений Людиновского водохранилища Калужской области Том 1 Москва 2022 год (приложение Д, разд.2, Ф.№26)	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
46.	Провалы грунта тела плотины под пешеходным мостом с правой и левой стороны, и частичными провалами грунта в сторону города.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760

47.	Люки с подземными коммуникациями, проходящими по телу плотины частично заполнены водой.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
48.	Не выполнен проект монтажа (установки) дренажной системы.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
49.	Не проведена аттестация руководителя собственника ГТС по вопросам безопасности гидротехнических сооружений в объеме требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений	статья 9 и ст. 9.1 117-ФЗ; Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности ГТС, безопасности в сфере электроэнергетики, утв. ПП РФ от 5 октября 2020 года № 1365	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760
50.	Со стороны парка на верховом откосе тела плотины нарушена матрац «Рено» и геотекстиль ~10м ² , который предотвращает вымывание грунта откоса.	статья 9 117-ФЗ	Администрация муниципального района г. Людиново и Людиновский район, ИНН 4024003760

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Копии страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- 2) Протокол осмотра от 17.06.2024г.
- 3) Протокол опроса от 17.06.2024г.
- 4) Предписание № 40-ГТС-08/4 от 17.06.2024г.
- 5) Проверочный лист (список контрольных вопросов)
- 6) Решение о проведении плановой выездной проверки от 29.05.2024 № Р-232-65-рпш


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор межрегионального отдела
по надзору за ГТС Е.Г. Генадзе
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
проверку)



(подпись)

Государственный инспектор межрегионального отдела
по надзору за ГТС Ю.И. Сафронов
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
проверку)



(подпись)

Генадзе Евгений Геннадьевич государственный инспектор межрегионального
отдела по надзору за ГТС +7(920) 835-86-32, e.genadze@priok.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил
Первалов Стефан Владимирович, глава администрации муниципального района
«Города Людиново и Людиновский район» (Решение от 18.07.2023 года №183 о
назначении главы администрации муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район»)

17 июня 2024г. 16:00.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом
выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта
(статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

